



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Дальнереченская, 58, г. Дальнереченск, 692100

30.11.17 № 7-1-17/6192

Директору МБОУ «Лицей»
Дальнереченского городского округа

Жарченко В.Н.

ул. Калинина, д. 91 «а»,
г. Дальнереченск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
санитарно-эпидемиологического и
противопожарного законодательства

Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства в МБОУ «Лицей» г. Дальнереченска, по результатам которой установлено следующее.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 (далее по тексту – Закон о пожарной безопасности) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В рамках исполнения Закона о пожарной безопасности постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012 утверждены Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту

Входящий № 527
12 2017 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» Дальнереченского городского округа

ПК * № 0003503

- Правила).

Согласно п. 7 Правил установлено, что в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

1) Однако, в нарушение вышеуказанных норм законодательства данные на планах эвакуации не совпадают с действительным месторасположением средств пожаротушения на этажах. А именно, план эвакуации расположенный на 1 этаже образовательного учреждения указывает на наличие 2 огнетушителей в столовой, однако по факту имеется только один огнетушитель. Также план эвакуации 2 этажа указывает на наличие огнетушителя в кабинете химии, который по факту также отсутствует.

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон) граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Также п. 1 ст. 11 Закона предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В рамках исполнения Закона постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 утвержден СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

2) Пунктом 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что в санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло.

При проведении проверки в МБОУ «Лицей» выявлено отсутствие полотенца в мужском туалете на 1 этаже и женском туалете на 2 этаже образовательного учреждения.

Пунктом 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует расставлять на подоконниках цветы.

3) Однако, в нарушение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в МБОУ «Лицей» в кабинете № 9 и мастерской обслуживающего труда на подоконнике находятся цветы в горшках, что препятствует равномерному освещению учебных помещений.

Согласно п. 14.1 СанПин 2.4.5.2409-08 утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования) (далее - СанПин 2.4.5.2409-08) руководитель образовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

Однако, в нарушение вышеуказанных требований законодательства контроль за обеспечением безопасности питания должностным ответственным лицом образовательного учреждения должным образом не осуществлялся.

Так, в нарушение пункта 13.5 СанПин 2.4.5.2409-08 установлено, что повар школьной столовой Пересыпкина В.В. перед приготовлением пищи не подстригла ногти.

Согласно ч. 2 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации указывается, что работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» работники общественного питания и торговли, имеющие контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, обязаны проходить психиатрическое освидетельствование.

Согласно приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» установлено, что работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте относятся к перечню работ, для работников которых участие врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным.

Однако, проведенной проверкой установлено отсутствие в личных медицинских книжках сведений о прохождении нарколога и психиатра работниками трудоустроенными в пищеблок.

Причинами и условиями, способствующими совершению выявленных нарушений, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ответственными при исполнении требований федерального законодательства, а также отсутствие контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

Очевидность выявленных нарушений указывает на формирование у должностных лиц негативной практики небрежного отношения к возложенным

на них полномочий по исполнению требований действующего законодательства.

Подобные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, требуют принятия комплекса мер к исключению аналогичных фактов в дальнейшей деятельности организации и нуждаются в принципиальной оценке с Вашей стороны с принятием мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим их.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня его внесения принять конкретные меры по устранению и не допущению впредь выявленных нарушений требований федерального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушение закона с направлением в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру копий приказов о наказании.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру для обеспечения участия в его рассмотрении представителя прокуратуры.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру в письменной форме, с приложением копий подтверждающих документов, в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции



Т.Т. Копаев