

Акт № 2

Родительского и общественного контроля за ходом капитального  
ремонта по Федеральной программе  
МБОУ «Лицей» Дальнереченского городского округа

Место проведения МБОУ «Лицей» ДГО, ул. Кашкина 91А  
Дата составления акта 29.03.2024  
Время контроля 09:30  
Контроль проводится с участием представителя ООО «Автоатекс»  
Состав комиссии:  
1. Лабушев С.В. - депутат зак. собр. ПК от фракции ЕР  
2. Кашкин Н.И. - ООО ЧОО «Сарма» нах. от-я МЭС «Восток»  
3. Колесникова С.Ю. - пред-ль итгаво ред. ком-та МБОУ «Лицей» ДГО  
4. Тодованов В.А. - член ред. ком-та МБОУ «Лицей» ДГО, секретарь итгаво  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_  
7. \_\_\_\_\_  
8. \_\_\_\_\_  
Цель: контроль за ходом капитального ремонта

Результат контроля: комиссия в составе 4 человек провела контроль за ходом ремонтных работ. Комиссия установила, что согласно графику рм. работы выполняются в срок. По визуальной оценке работ вынесены замечания. В ходе проверки выявлено неплотное прижатие открывающихся оконных створок, некоторые установленные двери имеют отклонения по уровню, требуют регулировки. Представитель ООО «Автоатекс» данные замечания принял и согласился их устранить.

Подписи:

1. Лабушев С.В.  
2. Кашкин Н.И.  
3. Колесникова С.Ю.  
4. Тодованов В.А.  
5. \_\_\_\_\_  
6. \_\_\_\_\_  
7. \_\_\_\_\_  
8. \_\_\_\_\_